

住宅用火災警報器等の検査の取り扱いについて

平成18年6月1日より住宅用火災警報器等(以下「住警器等」という)の設置が義務付けとなりました。
これに伴い設置対象建築物の完了検査申込書第4面におきまして、住警器設置に関する工事監理
状況の記載を追加して頂きますようお願い致します。

記載内容と致しましては下記の通りです。

☆住警器等の位置及び種類について記載していること

住宅用火災警報器の場合

感知器の設置場所、位置、種類について

住宅用自動火災報知設備の場合

感知器の設置場所、位置、種類、設備の受信機・補助警報装置の設置状況、
配線配管等の状況について

☆記載例

2階建住宅【住宅用火災警報器設置 ○台所:熱式 ○洋室、主寝室及び廊下:煙式】の場合

(第四面)

工事監理の状況

	確認を行った部位、材 料の種類等	照合内容	照合を行った設計図 書	設計図書の内容につ いて設計者に確認し た事項	照合方法	照合結果
						(不適の場合には建築 主に対して行った報告 の内容)
天井及び壁の室内に 面する部分に係る仕上 げの材料の種類及び 厚さ	P.B.t=9.5、12.5 ビニールクロス	貼り付け、施工時確認	仕上げ表	無し	目視	適
開口部に設ける建具 の種類及び大きさ	居室の開口部及び各室 の室内扉、アルミサッシ ュ、デザインドア	寸法、種類確認	平面図	無し	実測、目視	適
建築設備に用いる材 料の種類並びにその 照合した内容、構造及 び施工状況(区画貫通 部の処理状況を含む。)	給排水管、居室の換気 設備、天井裏の換気 設備等、天井裏等	材料(形状、寸法、規格、 性能)確認、気密層通気止 め等状況、下地材及び 断熱材等の種類	使用建築材料表、 換気平面図	無し	実測、目視	適
住宅用火災 警報器等	台所 熱式 洋室 煙式 主寝室 煙式 廊下 煙式	取付位置、種類確認	平面図	無し	実測、目視	適
備 考						